КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
ЩIЭНЫГЪЭМ ХЭГЪЭХЪУЭНЫМКIЭ И МУНИЦИПАЛЬНЭ ОРГАНИЗАЦЭ
«НАТУРАЛИСТ НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я СТАНЦ»

КЪОШАКЪ БИЛИМ БЕРИУНЮ МУНИЦИПАЛ ОРГАНИЗАЦИЯСЫ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ПРОХЛАДАНА ШАХАР ОКРУГУНУ «ЖАШ НАТУРАЛИСТЛЕРИНИ СТАНЦИЯСЫ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кабардино-Балкарская Республика
361045, г. Прохладный, Граничный,13

☎ Телефон 8(86631) 4-22-11

Исх. №56 «24» мая 2023г.

Заместителю прокурора города
Младшему советнику юстиции
И.А. Нибежеву

Уважаемый Ислам Ауесович!

Администрация МОДО СЮН г.о. Прохладный КБР на Ваше Представление об устранении нарушений Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», сообщает, что данное Представление рассмотрено 24 мая 2023 г. с участием представителя прокуратуры Самохваловой Е.В.

По данному Представлению сообщаем, что во избежание повторного нарушения в учреждении проведена следующая работа:

- Для оборудования здания учреждения внутренним пожарным водопроводом в МП «УК Прохладненский Водоканал» написано письмо о составлении сметы, с последующим монтажом внутреннего пожарного водопровода и источником наружного противопожарного водоснабжения (копия писем прилагаются);
- Для проведения огнезащитной обработки помещения заключен договор с ОООПБ «Исток» об оказании услуг по обслуживанию огнезащитной обработки чердачного помещения здания учреждения (копия договора прилагается);

Прокуратура г.Прохладного
ПОЛУЧЕНО
№ «24» 05 2023г.

- На двери гаража установлена табличка с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности (фото прилагается);
- Дверь эвакуационного выхода оборудована легко открываемым запором с внутренней стороны обеспечивающим возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (фото прилагается);
- Белобровой Т.А., ответственному лицу за пожарную безопасность учреждения объявлено замечание о не допустимости нарушений требований пожарной безопасности (копия приказа №38 от 28 апреля 2023 г. прилагается).

Директор Чернова Ю.А.

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ
ЩIЭНЫГЪЭМ ХЭГЪЭХЪУЭНЫМКIЭ И МУНИЦИПАЛЬНЭ ОРГАНИЗАЦЭ
«НАТУРАЛИСТ НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я СТАНЦ»

КЪОШАКЪ БИЛИМ БЕРИУНЮ МУНИЦИПАЛ ОРГАНИЗАЦИЯСЫ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ПРОХЛАДАНА ШАХАР ОКРУГУНУ «ЖАШ НАТУРАЛИСТЛЕРИНИ СТАНЦИЯСЫ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кабардино-Балкарская Республика
361045, г. Прохладный, Граничный,13

☎ Телефон 8(86631) 4-22-11

Исх. №55

22.05.2023г.

Генеральному директору
МП «УК Прохладненский Водоканал» ГО Прохладный КБР
Залину О.П.

Уважаемый Олег Петрович!

В ходе проверки 24.04.2023г. старшим инспектором ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР, капитаном внутренней службы Хашпаковым Асланом Резиуановичем муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных натуралистов» городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики по пер. Граничному, д. №13 было выявлено нарушение требований Правил пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима», Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» а именно:

здание учреждения не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На территории учреждения отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения, ч. 1 ст. 62 ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

В связи с вышеизложенным, на основании Представления «Об устранении нарушений Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»» от 24. 04.2023г. № 9-14/543-2023 Прокуратуры города Прохладного, в части нарушения исполнения Федерального законодательства, просим Вас оказать содействие в

Прохладненский Водоканал»
городского округа Прохладный КБР
Вход. № 191
«22» 05 2023г.

составлении сметы, с последующим монтажом внутреннего противопожарного водопровода и источников наружного противопожарного водоснабжения.

Приложение №1 на 3 листах: Постановление «О назначении административного наказания» от 27.04.2023 №37;
Приложение №2 на 3 листах: Представление «Об устранении нарушений Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»» от 24. 04.2023г. № 9-14/543-2023.

Директор Чернова Ю.А.

Исп. Дадуева Т.Н., делопроизводитель
телефон 4-22-11

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛКЪЭР
РЕСПУБЛИКЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР
РЕСПУБЛИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПРОХЛАДНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КБР.**

*361045 КБР г. Прохладный
пер. Агрономический 11А*

*Приемная тел. (86631) 4-61-31
Гл. бухгалтер тел.(86631) 4-48-81
Факс: (86631) 2-44-32*

ИНН 0716007769 КПП 071601001

исх. № 455

«22» 05 2023 г.

Директору
МОДО «Станция юных натуралистов»
г.о. Прохладный КБР
Ю.А.Черновой

Уважаемая Юлия Анатольевна!

В ответ на Ваше письмо исх.№ 55 от 22.05.2023 г. сообщаем о том, что МП «УК Прохладненский Водоканал» не имеет право выполнять работы, связанные с оборудованием источниками наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения из-за отсутствия права допуска СРО и лицензии на выполнение данного вида работ.

Оборудование территории противопожарным водоснабжением с определением нужного объема работ и месторасположения источников противопожарного водоснабжения определяется проектом. Проектирование и сметный расчёт на устройство систем противопожарного водоснабжения может выполнять только организация имеющая допуск СРО и лицензию на работы по подготовке проектов и выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Допуск СРО и лицензия являются обязательными, исходя из требований Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

Генеральный директор
МП «УК Прохладненский Водоканал» Залин О.П.

Исп. Жамкова М.Н.
Тел 2-45-28