МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Прохладному и Прохладненскому району

ул. Канкавы, б/н, с.п. Прималкинское, КБР, 361016
Телефон/факс 8 (886631)7-10-73
Телефон доверия 8(8662)39-99-99
e-mail: undpr@07.mchs.gov.ru

« 31 » 05 2024 № 4-6/ 386

На № _____ от _____г.

Директору МОДО
«Станция юных натуралистов»
Белобровой Татьяне Алексеевне

КБР, г. Прохладный,
пер. Граничный, 13

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«31» мая 2024 г. с.п. Прималкинское
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Прохладного и Прохладненского
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица возбуждающего дело)
района по пожарному надзору-заместитель начальник ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР, подполковник внутренней службы Жамурзов Ильяс Мусаевич

рассмотрев постановление № 36 от «31» мая 2024 г. по делу об административном правонарушении и материалы на: должностное лицо, директора МОДО «Станция юных натуралистов» Белоброву Татьяну Алексеевну,

установил, что «28» мая 2024 г. в «12» час. «30» мин. на территории, в здании и помещениях МОДО «Станция юных техников», расположенного по адресу: КБР, г. Прохладный, пер. Граничный, 13,

нарушил (а) требования Федерального закона №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, а именно:

1. Здание учреждения не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На территории учреждения отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения, ч. 1 ст. 62 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона «О пожарной безопасности», а также Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», должностное лицо, директор МОДО «Станция юных натуралистов» Белоброва Татьяна Алексеевна, являясь лицом, уполномоченным владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом не приняла надлежащих мер по обеспечению пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях МОДО «Станция юных натуралистов», расположенного по адресу: КБР, г. Прохладный, пер. Граничный, 13.

В действиях должностного лица, содержится состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо принять меры для устранения вышеуказанных нарушений.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушении, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель главного государственного инспектора
(должность, ФИО лица, вынесшего представление)
г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору
(заместитель начальника ОНДПР по г. Прохладному и
и Прохладненскому району УНДПР ГУ МЧС
России по КБР), подполковник внутренней службы
Жамурзов Ильяс Мусаевич 31.05.24
(дата, подпись лица, вынесшего представление)

Представление получил (а):

« 31 » 05 2024г. Белов / Белоброва
(подпись, законного представителя юридического лица, (защитника), должностного лица) (ФИО)

Представление направлено _____.
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия ГУ МЧС России по КБР – (8-8662) 399-999.